

RIG.271.1.1.2016

adresat

**(wszyscy, którzy pobrali specyfikację
istotnych warunków zamówienia)**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione, w terminie przed końcem dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu na „**Przebudowa drogi gminnej nr 190120C i nr 190123C Kaźmierzewo – Ustronie od km 0+000 do km 2+146, gmina Lubanie**”, niżej przytoczone pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający wyjaśnia odpowiednio do w/w pytań:

I. Wniosek nr 1

1. Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi droga ma szerokość 4,5 m w km od 0+000 do km 0+672, zaś zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i opisem technicznym w km 0+000 do 0+620. Proszę o wskazanie właściwego odcinka i informację czy powierzchni robót zawarte w kosztorysie są poprawne lub wniesienie do kosztorysu odpowiednich zmian.
2. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanek mineralno – asfaltowych wyprodukowanych w oparciu o wytyczne WT 1 i 2 z 2010 roku?

Ad. 1. Prawidłowa wartość odcinka: od km 0+000 do km 0+672. Obliczenie wielkości elementów drogowych oraz przedmiar są poprawne.

Ad. 2. Zamawiający zezwala.

II. Wniosek nr 2

1. Zamawiający przy doborze mieszanek mineralno asfaltowych powołuje się na nieaktualne wymagania (WT-2008). Proszę o dopuszczenie aktualnych norm, a także WT-2010
2. W kosztorysie Zamawiający na warstwę wiążącą podaje jako grubość mieszanki AC 11 W natomiast w SST Zamawiający podaje: raz AC 8 W a raz AC 11 W, proszę o podanie rodzaju mieszanki na warstwę wiążącą.

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 2. Prawidłowy rodzaj mieszanki: AC 11 W.

WÓJT GMINY
mgr Larysta Krzyżńska