



Lubanie, 21.02.2020 r.

GMK.271.1.1.2020

**adresat**

**(wszyscy, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia)**

Zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione, w terminie przed końcem dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu na **Dostawę pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie (edycja 2019)**, niżej przytoczone pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyjaśnia odpowiednio do poniższych pytań:

1. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienia przez Wykonawcę referencji w innej formule niż wskazane w SIWZ tj. dostawa i montaż? Czy Zamawiający akceptuje referencje dot. zamówienia na 33 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy powyżej 100 kWp?

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń o innych parametrach i/lub ilości niż wskazano w dokumentacji technicznej?

Tak, o ile będą o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji technicznej. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Przy doborze urządzeń należy wziąć pod uwagę powierzchnię dachów, terenu, oraz innych warunków aby instalacja prawidłowo funkcjonowała.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o innych wymiarach niż podane w dokumentacji technicznej?


Tak, o ile będą o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji technicznej. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Przy doborze wielkości modułów należy wziąć pod uwagę powierzchnię dachów oraz terenu, na którym ma być zlokalizowana instalacja.

4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę dwóch falowników o mocy sumarycznej równej mocy w miejsce jednego falownika wskazanego w dokumentacji technicznej (np. zastosowanie dwóch falowników o sumarycznej mocy równej 30kW zamiast jednego falownika o mocy 30kW)?

Zamawiający dopuszcza.

5. Czy istnieje możliwość dostarczenia oferty za pośrednictwem kuriera?

Tak. Oferta musi wypłynąć przed upływem terminu składania ofert.

**WÓJT GMINY**  
  
mgr Larysa Krzyżańska