



Lubanie, 18.03.2020 r.

adresat
(wszyscy, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia)

Zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione, w terminie przed końcem dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu na zadanie pn.: **PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY – ETAP I: BUDOWA POMPOWNI SIECIOWEJ WODY UŻYTKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KAŁĘCZYNEK**, niżej przytoczone pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyjaśnia odpowiednio do poniższych pytań:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby przetwornice częstotliwości nie były zintegrowane z silnikami pomp, a były zabudowane w szafie sterującej ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na to aby przetwornice częstotliwości nie były zintegrowane z silnikami pomp.

2. Wnioskujemy o zmianę warunków płatności określonych w umowie. Płatność jednorazowa po zakończeniu odbioru końcowego jest elementem wpływającym na wzrost wynagrodzenia dla wykonawcy. W związku z tym prosimy o akceptację następujących warunków płatności:

Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi w 4 częściach:

- pierwsza część po zakończeniu budowy instalacji podziemnych: 20% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy
- druga część po zbudowaniu zbiornika wyrównawczego: 30% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy
- trzecia część po zakończeniu montażu kontenera: 30 % całkowitego wynagrodzenia wykonawcy
- czwarta część po przeprowadzeniu odbioru końcowego: 20% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżńska