

URZĄD GMINY
87-732 LUBANIE
pow. włocławski
GMK.271.15.2020

Lubanie, 10.06.2020 r.

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia)

Zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione, w terminie przed końcem dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu na **Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej**, niżej przytoczone pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyjaśnia odpowiednio do poniższych pytań:

1. Proszę o podanie grubości i rodzaju papy nawierzchniowej i podkładowej.

Odpowiedź:

- papa podkładowa asfaltowa zgrzewalna PYE PV200 S4
- papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV200 S5,2 SS

2. Proszę o wyjaśnienie pozycji 43 przedmiaru branży budowlanej dla OSP w Ustroniu. Projekt wskazuje większą ilość obmiaru.

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją budowlaną a przedmiarem (kosztorysem ślepym), wiążące są ilości wynikające z dokumentacji budowlanej.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżńska